

Technischen Anschlussbedingungen

TAB 2007

für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Gültig ab: 1. Januar 2008

im Netzgebiet der SVO Netz GmbH

Im Netzbereich der SVO Netz GmbH werden ab 1. Januar 2008 die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB 2007)“ wirksam.

Die TAB entsprechen dabei dem Musterwortlaut des Verbandes der Netzbetreiber -VDN- in der Fassung vom 1. Juli 2007.

Zusätzlich gelten zum Musterwortlaut folgende Ergänzungen:

zu 1 Geltungsbereich

(5) Die TAB 2007 gelten ab dem 1. Januar 2008.

zu 3 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Die Inbetriebsetzung ist auf dem VDN-Vordruck „Anmeldung zum Netzanschluss“ zu beantragen. Bei Gewerbebetrieben ist in der Anmeldung die Art des Gewerbes mit anzugeben.

zu 7.2 Ausführung der Zählerplätze und A3.2 Zählerplatzflächen mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I)

Um diskriminierungsfrei für Netz- und Messstellenbetreiber den Einsatz der auf den Markt befindlichen Mess- und Steuereinrichtungen zu ermöglichen, sind nur Zählerplatzflächen mit Drei-Punkt-Befestigung gemäß Anlage A3.1 im Netzgebiet der SVO Netz GmbH zulässig.

Zählerplätze bis 63 A für gewerblich genutzte Anlagen sind mit Zählersteckklemmen auszurüsten.

SVO Netz GmbH
Sprengerstraße 2
29223 Celle

Tel.: 05141/16-0
www.svo-netz.de